



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ταμείο Συνοχής



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον  
και Αειφόρος Ανάπτυξη



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΠΡΑΞΗ

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 – Διαστασιολόγηση PLC & Σήματα Αυτοματισμού

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.....	2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ.....	3
ΤΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ.....	4
ΤΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ.....	8
ΤΣΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ.....	10

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η περιγραφή των αυτοματοποιημένων εγκαταστάσεων των ΤΣΕ με τη μορφή πίνακα στον οποίο φαίνονται οι σημάνσεις που πρέπει να εμφανίζονται στον Κεντρικό σταθμό ελέγχου και τα αντίστοιχα ψηφιακά και αναλογικά σήματα που απαιτούνται σε κάθε τοπικό σταθμό, ο αριθμός των οποίων καθορίζει τις προδιαγραφές του απαιτούμενου PLC.

Στον πίνακα που ακολουθεί, έχει χρησιμοποιηθεί για την δήλωση των εισόδων και εξόδων στο PLC, η εξής σημειολογία:

DI	DO	AI	AO	PU	TP	PB	TCP
----	----	----	----	----	----	----	-----

*DI: Ψηφιακή είσοδος*

*DO: Ψηφιακή έξοδος*

*AI: Αναλογική είσοδος*

*AO: Αναλογική έξοδος*

*PU: Pulse Counter*

*TP: Touch Panel Τοπικών χειρισμών και εποπτείας Τοπικού Προγραμματιστή*

*PB: Profibus/ Modbus θύρα για σύνδεση με δίκτυο*

*TCP: θύρα TCP/IP για σύνδεση με Τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό ή τοπικό Δίκτυο*

Το σύνολο των σημάτων περιλαμβάνουν και μελλοντικές συνδέσεις διατάξεων που δεν εγκαθίστανται με την παρούσα όπως π.χ. Αεροφυλάκια, Η/Ζ κλπ

Είναι προτιμητέο είσοδοι/έξοδοι όπου είναι εφικτό να οδηγούνται στο τοπικό PLC μέσω του τοπικού βιομηχανικού δικτύου (τύπου PROFIBUS ή MODBUS)

Σημ.: Το σύνολο των αναλογικών σημάτων εισόδου για κάθε PLC θα είναι είτε 4 – 20 mA είτε 0 – 10 V και θα συνδεθούν στην καρτα τύπου AI εκτός των οργάνων που διασυνδέονται μέσω βιομηχανικού Δικτύου μεταφοράς δεδομένων(PB)

**ΤΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ**  
**Τύπος εγκατάστασης: Γεώτρηση**  
**ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ PLC:**

DI	DO	AI	AO	PU	TP	PB	TCP
40	10	8	0	2	0	1	

Περιγραφή (PB): Σύνδεση οργάνου με το PLC μέσω Βιομηχανικού Δικτύου		DI	DO	AI	AO	Αποστολή ψηφιακών σημάτων στον ΚΣΕ	Αποστολή αναλογικών σημάτων στον ΚΣΕ	Λήψη τηλεχειρισμών από τον ΚΣΕ	Λήψη παραμέτρων από τον ΚΣΕ
<b>I. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ</b>									
<b>Γενικά</b>									
1	Θέση γενικού διακόπτη	1				1			
2	Θέση γενικού διακόπτη βανών (μελλοντικό)	1				1			
3	Επιβεβαίωση τοπικού αυτοματισμού (TA)		1						
4	Εντολή ΤΣΕ		1					1	
5	Οπτική Ένδειξη TA	1				1			
6	Οπτική Ένδειξη TA	1				1			
7	Αναγνώριση βλάβης επικοινωνίας		1					1	
8	Ενεργοποίηση Πυρανίχνευσης ή πλυμμήρας	1				1			
9	Ανιχνευτής κίνησης, ρελε Εισόδου	1				1			
	Ύπαρξη τάσης	1				1			
	Διακοπή Ηλεκτρικής Παροχής	1				1			
	Χαμηλή Τάση Μπαταρίας UPS ή Φωτο/ικου	1				1			
	Βλάβη Φωτο/ικου ή UPS	1				1			

Περιγραφή (PB): Σύνδεση οργάνου με το PLC μέσω Βιομηχανικού Δικτύου	DI	DO	AI	AO	Αποστολή ψηφιακών σημάτων στον ΚΣΕ	Αποστολή αναλογικών σημάτων στον ΚΣΕ	Λήψη τηλεχειρισμών από τον ΚΣΕ	Λήψη παραμέτρων από τον ΚΣΕ
<b>II. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ</b>								
1. Πίεση στην αναρρόφηση & στην κατάθλιψη								
i			1			1		
ii	Μέτρηση							
	Ανω/Κάτω Όριο	2			2			
	Βλάβη οργάνου	2			2			
2. Καταναλισκόμενη Ισχύς (PB)								
i	3 x V					3		
ii	3x Amp					3		
3. συνφ (PB)								
						1		
4. Πίεση Αεριοφυλακίου (μελλοντ.)								
i	Μέτρηση		1			1		
ii	Ανω/Κάτω Όριο	1			1			
iii	Βλάβη οργάνου	1			1			
iv	Air compressor ON/OFF	1			1			
v	Air compressor βλάβη	1			1			
5. H/Z (μελλοντ.)								
i	ON/OFF	1			1			
ii	START/STOP		1					
iii	Βλάβη	1			1			
iv	Χαμηλή στάθμη Καυσίμου	1			1			

Περιγραφή (PB): Σύνδεση οργάνου με το PLC μέσω Βιομηχανικού Δικτύου	DI	DO	AI	AO	Αποστολή ψηφιακών σημάτων στον ΚΣΕ	Αποστολή αναλογικών σημάτων στον ΚΣΕ	Λήψη τηλεχειρισμών από τον ΚΣΕ	Λήψη παραμέτρων από τον ΚΣΕ
<b>III. ΚΥΡΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ</b>								
1. Αυτόματη/Χειροκίνητη	1	1			1		1	
2. Λειτουργία	1				1			
3. Βλάβη	1				1			
4. Εκτός δυνατότητας λειτουργία		1			1			
5. Start/Stop		2					2	
6. Ξηρά λειτουργία ή χαμηλή παροχή	1				1			
7. Υψηλή θερμοκρασία λαδιού	1				1			
8. Θερμιστορ	1				1			
9. Θερμικό κινητήρα	1				1			
10. Δικλείδα κατάθλιψης								
i Θέση Auto/Manual	1	1			1		1	
ii Θέση σε λειτουργία		1					1	
iii Θέση λειτουργίας	1				1			
iv Βλάβη	1				1			
11. Ύπαρξη τάσης								
i Φάση Α	1				1			
ii Φάση Β	1				1			
iii Φάση Γ	1				1			
12. Ρεύμα Φάσης Α	1				1			
13. Ηλεκτρόδιο/Διακόπτης Ροής								
i ON/OFF	1				1			
ii Βλάβη οργάνου	1				1			
14. Ώρες Λειτουργίας						1		
15. Αριθμός Εκκινήσεων						1		
16. Ύπαρξη τάσης σε βοηθητικά κυκλώματα					1			
17. Τελευταία εκκίνηση						1		
18. Τελευταίο διάστημα λειτουργίας						1		
19. Θύρα σύνδεσης του PLC με Soft Starter ή Inverter					√	√	√	√

Περιγραφή (PB): Σύνδεση οργάνου με το PLC μέσω Βιομηχανικού Δικτύου	DI	DO	AI	AO	Αποστολή ψηφιακών σημάτων στον ΚΣΕ	Αποστολή αναλογικών σημάτων στον ΚΣΕ	Λήψη τηλεχειρισμών από τον ΚΣΕ	Λήψη παραμέτρων από τον ΚΣΕ
<b>II. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ</b>								
<b>Παροχή</b>								
1			1			1		
2						1		
3							1	
4							1	
5							1	
6								1
7	2				2			
9	1				1			

## ΤΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Τύπος εγκατάστασης: Δεξαμενή  
ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ PLC:

DI	DO	AI	AO	PU	TP	PB	TCP
24	8	6	0	2	0		1

Περιγραφή (PB): Σύνδεση οργάνου με το PLC μέσω Βιομηχανικού Δικτύου		DI	DO	AI	AO	Αποστολή ψηφιακών σημάτων στον ΚΣΕ	Αποστολή αναλογικών σημάτων στον ΚΣΕ	Λήψη τηλεχειρισμών από τον ΚΣΕ	Λήψη παραμέτρων από τον ΚΣΕ
<b>I. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ</b>									
<b>Γενικά</b>									
1	Θέση γενικού διακόπτη	1				1			
2	Θέση γενικού διακόπτη βανών (μελλοντικό)	1				1			
3	Επιβεβαίωση τοπικού αυτοματισμού (TA)		1						
4	Εντολή ΤΣΕ		1					1	
5	Οπτική Ένδειξη TA	1				1			
6	Οπτική Ένδειξη TA	1				1			
7	Αναγνώριση βλάβης επικοινωνίας		1					1	
8	Ενεργοποίηση Πυρανίχνευσης ή πλυμμήρας	1				1			
9	Ανιχνευτής κίνησης, ρελε Εισόδου	1				1			
	Ύπαρξη τάσης	1				1			
	Διακοπή Ηλεκτρικής Παροχής	1				1			
	Χαμηλή Τάση Μπαταρίας UPS ή Φωτο/ικου	1				1			
	Βλάβη Φωτο/ικου ή UPS	1				1			



Περιγραφή (PB): Σύνδεση οργάνου με το PLC μέσω Βιομηχανικού Δικτύου	DI	DO	AI	AO	Αποστολή ψηφιακών σημάτων στον ΚΣΕ	Αποστολή αναλογικών σημάτων στον ΚΣΕ	Λήψη τηλεχειρισμών από τον ΚΣΕ	Λήψη παραμέτρων από τον ΚΣΕ
<b>II. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ</b>								
<b>Παροχή</b>								
1			1			1		
2						1		
3							1	
4							1	
5							1	
6								1
7	2				2			
9	1				1			
<b>Στάθμη</b>								
1			1			1		
2	1				1			
3	1				1			
<b>Σύστημα Χλωρίωσης</b>								
1								1
2	1				1			
3		1				1		
4	1				1			
<b>Υπολειμματικό Χλώριο</b>								
1			1			1		
2	1				1			
3	1				1			

**ΤΣΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ**  
**Τύπος εγκατάστασης: Booster**  
**ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ PLC:**

DI	DO	AI	AO	PU	TP	PB	TCP
40	16	8	0	2	0	1	

Περιγραφή (PB): Σύνδεση οργάνου με το PLC μέσω Βιομηχανικού Δικτύου		DI	DO	AI	AO	Αποστολή ψηφιακών σημάτων στον ΚΣΕ	Αποστολή αναλογικών σημάτων στον ΚΣΕ	Λήψη τηλεχειρισμών από τον ΚΣΕ	Λήψη παραμέτρων από τον ΚΣΕ
<b>I. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ</b>									
<b>Γενικά</b>									
1	Θέση γενικού διακόπτη	1				1			
2	Θέση γενικού διακόπτη βανών (μελλοντικό)	1				1			
3	Επιβεβαίωση τοπικού αυτοματισμού (TA)		1						
4	Εντολή ΤΣΕ		1					1	
5	Οπτική Ένδειξη TA	1				1			
6	Οπτική Ένδειξη TA	1				1			
7	Αναγνώριση βλάβης επικοινωνίας		1					1	
8	Ενεργοποίηση Πυρανίχνευσης ή πλυμμήρας	1				1			
9	Ανιχνευτής κίνησης, ρελε Εισόδου	1				1			
	Ύπαρξη τάσης	1				1			
	Διακοπή Ηλεκτρικής Παροχής	1				1			
	Χαμηλή Τάση Μπαταρίας UPS ή Φωτο/ικου	1				1			
	Βλάβη Φωτο/ικου ή UPS	1				1			

Περιγραφή (PB): Σύνδεση οργάνου με το PLC μέσω Βιομηχανικού Δικτύου		DI	DO	AI	AO	Αποστολή ψηφιακών σημάτων στον ΚΣΕ	Αποστολή αναλογικών σημάτων στον ΚΣΕ	Λήψη τηλεχειρισμών από τον ΚΣΕ	Λήψη παραμέτρων από τον ΚΣΕ
<b>II. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ</b>									
1. Πίεση στην αναρρόφηση & στην κατάθλιψη									
i	Μέτρηση			1			1		
ii	Άνω/Κάτω Όριο	2				2			
iii	Βλάβη οργάνου	2				2			
2. Καταναλισκόμενη Ισχύς (PB)									
i	3 x V						3		
ii	3x Amp						3		
3. συνφ (PB)							1		
4. Πίεση Αεριοφυλακίου (μελλοντ.)									
i	Μέτρηση			1			1		
ii	Άνω/Κάτω Όριο	1				1			
iii	Βλάβη οργάνου	1				1			
iv	Air compressor ON/OFF	1				1			
v	Air compressor βλάβη	1				1			
5. H/Z (μελλοντ.)									
i	ON/OFF	1				1			
ii	START/STOP		1						
iii	Βλάβη	1				1			
iv	Χαμηλή στάθμη Καυσίμου	1				1			

Περιγραφή (PB): Σύνδεση οργάνου με το PLC μέσω Βιομηχανικού Δικτύου	DI	DO	AI	AO	Αποστολή ψηφιακών σημάτων στον ΚΣΕ	Αποστολή αναλογικών σημάτων στον ΚΣΕ	Λήψη τηλεχειρισμών από τον ΚΣΕ	Λήψη παραμέτρων από τον ΚΣΕ
<b>III. ΚΥΡΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ</b>								
1. Αυτόματη/Χειροκίνητη	1	1			1		1	
2. Λειτουργία	1				1			
3. Βλάβη	1				1			
4. Εκτός δυνατότητας λειτουργία		1			1			
5. Start/Stop		2					2	
6. Ξηρά λειτουργία ή χαμηλή παροχή	1				1			
7. Υψηλή θερμοκρασία λαδιού	1				1			
8. Θερμιστορ	1				1			
9. Θερμικό κινητήρα	1				1			
10. Δικλείδα κατάθλιψης								
i Θέση Auto/Manual	1	1			1		1	
ii Θέση σε λειτουργία		1					1	
iii Θέση λειτουργίας	1				1			
iv Βλάβη	1				1			
11. Ύπαρξη τάσης								
i Φάση Α	1				1			
ii Φάση Β	1				1			
iii Φάση Γ	1				1			
12. Ρεύμα Φάσης Α	1				1			
13. Ηλεκτρόδιο/Διακόπτης Ροής								
i ON/OFF	1				1			
ii Βλάβη οργάνου	1				1			
14. Ώρες Λειτουργίας						1		
15. Αριθμός Εκκινήσεων						1		
16. Ύπαρξη τάσης σε βοηθητικά κυκλώματα					1			
17. Τελευταία εκκίνηση						1		
18. Τελευταίο διάστημα λειτουργίας						1		
19. Θύρα σύνδεσης του PLC με Soft Starter ή Inverter					√	√	√	√

Περιγραφή (PB): Σύνδεση οργάνου με το PLC μέσω Βιομηχανικού Δικτύου	DI	DO	AI	AO	Αποστολή ψηφιακών σημάτων στον ΚΣΕ	Αποστολή αναλογικών σημάτων στον ΚΣΕ	Λήψη τηλεχειρισμών από τον ΚΣΕ	Λήψη παραμέτρων από τον ΚΣΕ
<b>II. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ</b>								
<b>Παροχή</b>								
1			1			1		
2						1		
3							1	
4							1	
5							1	
6								1
7	ALARM HI - LO	2			2			
9	Βλάβη οργάνου	1			1			

Αθήνα, 23/05/2018

Ο Συντάξας

**ALCoPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.**  
**Μ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.**  
 ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ 97 Τ.Κ. 157 71 - ΖΩΓΡΑΦΟΥ  
 ΤΗΛ. & FAX: 21 68 00 1430 - 210 77 13 925  
 ΑΦΜ: 800357549 - ΔΟΥ: ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ