ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ/ΔΕΛΤΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Ημερομηνία Έκδοσης : **29/10/2025**
Αριθμός Πρωτ.:

ΠΡΟΣ : Δήμο Ιάσμου
ΚΟΙΝ : Τεχνική Υπηρεσία
ΘΕΜΑ : Έκτακτη ανάλυση νερού από Εκκλησία στο Γλυκονέρι του Δ. Ιάσμου

1. Αποστολέας Δείγματος: **Μελένιος Παναγιώτης**
2. Αριθμός Εγγράφου Αποστολής: **1230-2025**
3. Ημερομηνία Παραλαβής Δείγματος: **22/10/2025**
4. Κωδικός Δείγματος: **9246**
5. Περιγραφή Δείγματος: **Πόσιμο νερό του δικτύου ύδρευσης του Δήμου**
6. Κατάσταση Δείγματος: **Κανονική**
7. Χρονικό Διάστημα Εξέτασης (από-έως) : **22/10/2025 - 25/10/2025**

Τα δείγματα υποβλήθηκαν στις παρακάτω αναλύσεις και προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:

Α/Α	ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ		ΜΟΝΑΔΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΜΕΘΟΔΟΙ
1.	Καταμέτρηση αερόβιων μικροοργανισμών στους 37°C		cfu/ml	**ND/ΔΑ**	ISO 6222:1999
2.	Καταμέτρηση αερόβιων μικροοργανισμών στους 22°C		cfu/ml	**ND/ΔΑ**	ISO 6222:1999
3.	Total coliforms		cfu/100ml	**ND/ΔΑ**	ISO 9308-1:2014 Amd 1:2016
4.	E. coli		cfu/100ml	**ND/ΔΑ**	ISO 9308-1:2014 Amd 1:2016
5.	Εντερόκοκκοι		cfu/100ml	**ND/ΔΑ**	ISO 7899-2:2000
6.	Υπολ/κό χλώριο		mg/l	**0,50**	-

ND/ΔΑ, δεν ανιχνεύτηκε στον όγκο που εξετάστηκε
Σημείωση: Οι αναλύσεις με ^ διενεργήθηκαν σε συνεργαζόμενο εργαστήριο
*** Οι παραπάνω μέθοδοι αναλύσεων δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο διαπίστευσης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017**
Διεύθυνση εργαστηρίου: Γ. Νικολάου 30, Κομοτηνή 69132, τηλ&φαξ: 25310 34777, ηλ/κό ταχ/μείο: vioygeia@otenet.gr
Παρατηρήσεις / Συμπέρασμα : Πόσιμο νερό, ελεγχόμενο σύμφωνα με το στο ΦΕΚ 3525/Β'/25-05-2023

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος &
Διευθυντής Εργαστηρίου

Μελένιος Παναγιώτης
Χημικός Μηχανικός, MSc, PhD

Αρ. 1230-2

-Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά τα εν λόγω δείγματα, όπως ελήφθησαν
-Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος Δελτίου Αναλύσεων χωρίς την γραπτή άδεια του Εργαστηρίου.